



LLC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN S.A.S. CERTIFICA QUE:

CAJAS METALICAS MODEVER EM SAS

NIT: 900.794.654-8

CRA 18 BIS 60G 92 SUR

NOMBRE DEL FABRICANTE: CAJAS METALICAS MODEVER EM SAS

PLANTA DE PRODUCCIÓN: CRA 18 BIS 60G 92 SUR

Fue evaluado y obtuvo el certificado de conformidad de producto para **ENVOLVENTE O ENCERRAMIENTO PARA TABLEROS Y CELDAS** Productos cubiertos únicamente en la descripción/características/referencias del documento(s) Anexo(s) Referencias Certificadas. Bajo el **Esquema de Certificación 5 RETIE- Resolución 40117 de 2024** y el referente normativo: Resolución 40117 de 2024, 02 de abril de 2024 **REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- RETIE** emitido por el Ministerio de Minas y Energía. Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos usados en las instalaciones eléctricas. (Artículo 2.2.1. Artículo 2.2.2.)Artículo 2.3.31 Tableros eléctricos y celdas, Numeral 2.3.31.1 Envolvente o encerramiento para tableros y celdas.

Firmado
digitalmente
por VALERIA
VARGAZ
Fecha: 2026-04-
17 17:19-05:00

Autorizado por
VALERIA VARGAS SANCHEZ
Representante Legal

Certificado de conformidad de producto No. **2603200804-2**
LLC Organismo de Certificación SAS.
Carrera 12 # 17-94 Oficina 501. Bogotá D.C. Colombia.
Fecha de Emisión: 17/04/2026.
Fecha primer seguimiento: 16/04/2027.
Fecha Segundo seguimiento: 15/12/2028.
Fecha de Vencimiento: 14/04/2031.



ISO/IEC 17065:2012
23-CPR-004



CPR-GC-FR-21 V10
2025-08-04

ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2603200804-2



REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) y sus modificaciones con la Resolución 40117 del 02 de Abril de 2024.Libro 2. Artículo 2.3.31. numerales 2.3.31.1., 2.3.31.2

Ítem	Descripción, Categoría y Modelo	Familia	Referencia	Usos	Prohibiciones
1	Encerramientos. Cajas de Paso. Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm. Profundo. HASTA 3000 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Proteccion anticorrosion.Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable hasta Calibre 14. Pintura Electroestatica.	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ECP	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
2	Encerramiento. Cofres tipo Exterior e Interior. Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm. Profundo. HASTA 3000 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Proteccion anticorrosion. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable hasta Calibre 14. Pintura Electroestatica.	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ECEI	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.

ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
 N° 2603200804-2



3	Encerramientos para transformadores. Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm. Profundo. HASTA 3000 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Proteccion anticorrosion. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable hasta Calibre 14. Pintura Electroestatica.	ENCERRAMIENTOS METÁLICOS	EPT	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
4	Encerramientos Celdas Autosoportadas. Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm. Profundo. HASTA 3000 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Proteccion anticorrosion. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable hasta Calibre 14. Pintura Electroestatica.	ENCERRAMIENTOS METÁLICOS	ECA	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
5	Encerramiento para consolas de automatizacion. Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm. Profundo. HASTA 3000 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Proteccion anticorrosion. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable hasta Calibre 14. Pintura Electroestatica.	ENCERRAMIENTOS METÁLICOS	EPCA	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.

6	Encerramiento metálico para RITEL Telecomunicaciones. Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm. Profundo. HASTA 3000 mm. Protección IP hasta IP66- nema 4X. Protección IK hasta IK 10. Protección anticorrosión.Camara Salina hasta 400 h. Metálicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable hasta Calibre 14. Pintura Electroestática.	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	PAU	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
7	Gabinete de equipos de telecomunicaciones RITEL de pared . Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm.Profundo. HASTA 3000 mm. Proteccion IP hasta IP66.Proteccion IK hasta IK 10. Proteccion anticorrosion. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada yAcero inoxidable hasta Calibre 14. Pintura Electroestatica	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	GETP	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
8	Gabinete de equipos de telecomunicaciones RITEL abierto. Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm.Profundo. HASTA 3000 mm. Proteccion IP hasta IP66.Proteccion IK hasta IK 10. Proteccion anticorrosion. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada yAcero inoxidable hasta Calibre 14. Pintura Electroestatica	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	GETA	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.

ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2603200804-2



9	Encerramientos para contadores de energia de 1 hasta 4 cuentas. Ancho hasta 1500 mm. Alto hasta 1500 mm. Profundo hasta 400 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Proteccion anticorrosion. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable. Pintura Electroestatica.	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ET906	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
10	Encerramientos para contadores de energia de 4 hasta 24 cuentas Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm. Profundo hasta 3000 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Proteccion anticorrosion. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable. Pintura Electroestatica.	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	AE308	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
11	Encerramiento. Caja de inspección metalica Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm. Profundo. HASTA 2000 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable hasta Calibre 20/18/16 BWG . Pintura Electroestatica. Tapa atornillable o bisagra mas chapa	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	AE287	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.

ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2603200804-2



12	Encerramiento. Caja de inspección metálica para cambio de nivel. Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm. Profundo. HASTA 2000 mm. Protección IP hasta IP66. Protección IK hasta IK 10. Cámara Salina hasta 400 h. Metálicos lámina CR hasta Calibre 20/18/16 BWG . Pintura Electroestática. Tapa atornillable o bisagra mas chapa	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	AE287-1	Estructura para alojar equipo eléctrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
13	Encerramiento. Caja para un medidor trifásico. Ancho. Hasta 270 mm. Alto. Hasta 570 mm. Profundo. HASTA 180 mm. Protección IP hasta IP66. Protección IK hasta IK 10. Cámara Salina hasta 400 h. Metálicos lámina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ET900	Estructura para alojar equipo eléctrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
14	Encerramiento caja para un medidor monofásico tapa extraíble. Ancho. Hasta 200 mm. Alto. Hasta 320 mm. Profundo. HASTA 160 mm. Protección IP hasta IP66. Protección IK hasta IK 10. Cámara Salina hasta 400 h. Metálicos lámina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ET901	Estructura para alojar equipo eléctrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.

ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2603200804-2



15	Encerramiento. Caja Energía 1 medidor monofasico o bifasico tapa extraible. Aptas para ser sobrepuestas o empotradas. Ancho. Hasta 200 mm. Alto. Hasta 320 mm. Profundo. HASTA 160 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal	ENCERRAMIENTOS POLIMERICOS	ET 901-1	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
16	Encerramiento caja plana para un medidor monofásico. Ancho. Hasta 200 mm. Alto. Hasta 320 mm. Profundo. HASTA 160 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ET902	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
17	Encerramiento caja para tres medidores trifásicos. Ancho. Hasta 300 mm. Alto. Hasta 1550 mm. Profundo. HASTA 180 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ET904	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.

18	Encerramiento caja para tres medidores monofasicos. Ancho. Hasta 200 mm. Alto. Hasta 1090 mm. Profundo. HASTA 160 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ET904-1	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
19	Encerramiento caja para dos medidores trifásicos. Ancho. Hasta 600 mm. Alto. Hasta 570 mm. Profundo. HASTA 180 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ET905	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
20	Encerramiento caja para dos medidores monofasicos. Ancho. Hasta 400 mm. Alto. Hasta 350 mm. Profundo. HASTA 160 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ET905-1	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.

ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2603200804-2



21	Encerramiento caja vertical para dos medidores monofasicos. Ancho. Hasta 200 mm. Alto. Hasta 640 mm. Profundo. HASTA 160 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ET905-2	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
22	Encerramiento caja vertical para dos medidores trifásicos. Ancho. Hasta 300 mm. Alto. Hasta 1200 mm. Profundo. HASTA 180 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ET905-3	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
23	Encerramiento caja horizontal para dos medidores trifásicos. Ancho. Hasta 810 mm. Alto. Hasta 750 mm. Profundo. HASTA 180 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal. Cuerpo de la	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ET906.H	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.

24	Encerramiento caja vertical para tres y cuatro medidores trifásicos. Ancho. Hasta 540 mm. Alto. Hasta 1125 mm. Profundo. HASTA 180 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 BWG Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal. Cuerpo de la caja vertical u horizontal	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ET906.V	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
25	Encerramiento caja para un medidor trifásico. 50(150)A. Ancho. Hasta 600 mm. Alto. Hasta 600 mm. Profundo. HASTA 200 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal.	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ET918	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.

ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2603200804-2



26	Encerramiento caja para dos medidores trifásicos. 50(150)A. Ancho. Hasta 900 mm. Alto. Hasta 800 mm. Profundo. HASTA 200 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal.	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ET918-2	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
27	Encerramiento caja para medidor electrónico BT. Ancho. Hasta 600 mm. Alto. Hasta 600 mm. Profundo. HASTA 300 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal.	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ET914.M	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
28	Encerramiento caja para transformadores de corriente BT. Ancho. Hasta 800 mm. Alto. Hasta 800 mm. Profundo. HASTA 300 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 Pintura Electroestática, color gris RAL serie 70. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal.	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	ET914.T	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.

29	Encerramiento caja paso de inspección metálica. Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm. Profundo. HASTA 1500 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 hasta 12 BWG Pintura Electroestática. Tapa atornillable o chapa	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	CPI	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
30	Encerramiento metálico tipo interior. Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm. Profundo. HASTA 3000 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 hasta 12 BWG Pintura Electroestática. Tapa atornillable o chapa. Para sobreponer o empotrar	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	EMI	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
31	Encerramiento metálico tipo exterior. Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm. Profundo. HASTA 3000 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 hasta 12 BWG Pintura Electroestática, Tapa atornillable o chapa. Para sobreponer o empotrar	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	EME	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.

32	Encerramiento metálico para equipo de medida. Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm. Profundo. HASTA 3000 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 hasta 12 BWG Pintura Electroestática. Tapa atornillable o bisagra más chapa. Para sobreponer o empotrar.	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	EEM	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
33	Encerramiento. Gabinete Techo SETS para a RITEL Telecomunicaciones. Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm. Profundo. HASTA 3000 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 hasta 12 Pintura Electroestática	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	Gabinete SETS	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
34	Encerramiento. Gabinete Piso SETI para RITEL Telecomunicaciones. Ancho. Hasta 3000 mm. Alto. Hasta 3000 mm. Profundo. HASTA 3000 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Camara Salina hasta 400 h. Metalicos lamina CR, HR, galvanizada y Acero inoxidable Mínimo calibre 20 hasta 12 Pintura Electroestática.	ENCERRAMIENTOS MÉTALICOS	Gabinete SETI	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.

ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2603200804-2



35	Encerramientos. Armarios y cajas para equipo de medida. Ancho: Desde 600 mm. Alto:1850 mm hasta 2000 mm . Profundo: 400 mm. Proteccion IP hasta IP44. Proteccion IK: IK 10. Proteccion anticorrosion.Camara Salina hasta 400 h. Característica de pintura: Electrostática, 400psi de adherencia Tipo de cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular	ENCERRAMIENTOS METÁLICOS	ET914.C	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
36	Encerramiento caja para medidores polimérica monofasicos, bisaficos y trifasicos . Ancho. Hasta 1000 mm. Alto. Hasta 1000 mm. Profundo. hasta 1000 mm. Proteccion IP hasta IP66. Proteccion IK hasta IK 10. Cierre: Chapas tipo buje de seguridad y perno triangular o hexagonal.	ENCERRAMIENTOS POLIMERICOS	EMP	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
37	Encerramiento. Cajas De Paso De Inspección Polimérica Ancho. Hasta 1000 mm. Alto. Hasta 1000 mm. Profundo. hasta 1000 mm. Características de la envolvente: Grado de protección IP: Hasta IP66 Grado de resistencia al impacto IK: Hasta IK10	ENCERRAMIENTOS POLIMERICOS	ECPP	Estructura para alojar equipo electrico	No instalar en zonas que requieran niveles de protección IP o IK superiores a IP66 o IK10.
** Fin del Anexo 1 **					

ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2603200804-2



NOTAS:

1. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto al cumplimiento de los requisitos estipulados en el registro CPR-GV-FR-02 ACUERDO DE CERTIFICACIÓN. TÉRMINOS Y CONDICIONES SERVICIO CERTIFICACIÓN PRODUCTO.
2. LLC realiza vigilancias para verificar la conformidad del producto de acuerdo a lo estipulado en el registro CPR-GV-FR-02 ACUERDO DE CERTIFICACIÓN. TÉRMINOS Y CONDICIONES SERVICIO CERTIFICACIÓN PRODUCTO.
3. Las modificaciones al presente certificado, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
4. Este certificado de producto se firma en fecha de emisión y se atestan los ítems, descripción/características/tipo y referencias detalladas en el anexo No 1 que hace parte de este certificado; se evaluaron los requisitos generales y específicos del referente normativo, cualquier cambio de las materias primas, procesos productivos, sistemas de gestión de calidad, fabricantes etc deben ser informados a LLC SAS para su respectiva evaluación complementaria. La no información de estos cambios es responsabilidad única del titular del certificado.
5. Este certificado de producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el Anexo 1, ni tampoco sobre otros productos que comercialice o importe el titular del certificado.
5. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.llccolombia.com o a través de la consulta pública en SICERCO.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valeria', is positioned above a horizontal line.

Autorizado por
Sra. VALERIA VARGAS SANCHEZ
Representante Legal.



ISO/IEC 17065:2012
23-CPR-004

